NOEL
Ingeniería
De Osvaldo Noel Benítez Acosta

DIVISIÓN INGENIERIA
Electromecánica
Industrial
Refrigeración Industrial

Direcceión: Gaspar R. de Francia N°125
esq/ Monseñor Moreno
e-mail: noel.servicios9001@gmail.com
tel: (021)780 025 – (0984) 996 394

INFORME TECNICO

N° de Informe:
56/2024

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 137/2023
FECHA DE INICIO: miércoles, 7 de febrero de 2024
FEHA DE CULMINACIÓN: miércoles, 7 de febrero de 2024

DATOS TECNICOS

Items	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
5	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 48.000 BTU:**	
5.1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
5.2	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
5.3	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
5.4	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
5.5	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√
5.6	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√

Departamento de Servicios Generales
ANEAES
Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA

NOEL
Ingeniería
De Osvaldo Noel Benítez Acosta

DIVISIÓN INGENIERIA
Electromecánica
Industrial
Refrigeración Industrial

Direcceión: Gaspar R. de Francia N°125
esq/ Monseñor Moreno
e-mail: noel.servicios9001@gmail.com
tel: (021)780 025 – (0984) 996 394

INFORME TECNICO

N° de Informe:
57/2024

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 137/2023
FECHA DE INICIO: miércoles, 7 de febrero de 2024
FEHA DE CULMINACIÓN: miércoles, 7 de febrero de 2024

DATOS TECNICOS

Items	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
5	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 48.000 BTU:**	
5.1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
5.2	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
5.3	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
5.4	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
5.5	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√
5.6	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√

Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA

NOEL
Ingeniería
De Osvaldo Noel Benítez Acosta

DIVISIÓN INGENIERIA
Electromecánica
Industrial
Refrigeración Industrial

Direcceión: Gaspar R. de Francia N°125
esq/ Monseñor Moreno
e-mail: noel.servicios9001@gmail.com
tel: (021)780 025 – (0984) 996 394

INFORME TECNICO

N° de Informe:
58/2024

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 137/2023
FECHA DE INICIO: miércoles, 7 de febrero de 2024
FEHA DE CULMINACIÓN: miércoles, 7 de febrero de 2024

DATOS TECNICOS

Items	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
5	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 48.000 BTU:**	
5.1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	v
5.2	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	v
5.3	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	v
5.4	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	v
5.5	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	v
5.6	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	v

Departamento de Servicios Generales
ANFAES

Departamento de Servicios Generales
ANFAES

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA

NOEL
Ingeniería
De Osvaldo Noel Benítez Acosta

DIVISIÓN INGENIERIA
Electromecánica
Industrial
Refrigeración Industrial

Direcceión: Gaspar R. de Francia N°125
esq/ Monseñor Moreno
e-mail: noel.servicios9001@gmail.com
tel: (021)780 025 – (0984) 996 394

INFORME TECNICO

N° de Informe:
59/2024

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 137/2023
FECHA DE INICIO: miércoles, 7 de febrero de 2024
FEHA DE CULMINACIÓN: miércoles, 7 de febrero de 2024

DATOS TECNICOS

Items	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
5	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 48.000 BTU:**	
5.1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
5.2	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.	√
5.3	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
5.4	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.	√
5.5	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√
5.6	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.	√

Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA