**FRIOTEXS G. S.R.L.** Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.

| | |
|---|---|
| **INFORME TÉCNICO N°** | **1290** |

Contrato N° 89/2021 "Mantenimiento y reparación de equipos varios (Cámara frigorífica/ Maquinarias de panadería/ Transformadores/ Generadores y acondicionadores de aire)

Capacidad (Btu/h): 18.000

Modelo: Goodweather / cocina

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

| Detalles del trabajo | Unidad de Medida | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Limpieza de condensador | Unidad | 1 | ✓ |
| Limpieza de evaporador | Unidad | 1 | ✓ |
| Limpieza de drenaje | Unidad | 1 | ✓ |
| Limpieza del filtro y careta | Unidad | 1 | ✓ |
| Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador | Unidad | 1 | |
| Carga de gas refrigerante | Unidad | 1 | ✓ |
| Rebobinado del motor ventilador | Unidad | | |
| Adaptación del rulemán del motor ventilador | Unidad | | |
| Cambio de termostato | Unidad | | |
| Cambio de llave selectora | Unidad | | |
| Cambio de válvula inversora | Unidad | | |
| Cambio de Compresor | Unidad | | |
| Cambio de Plaqueta con control | Unidad | | |
| Cambio de capacitor de marcha | Unidad | 1 | ✓ |
| Cambio de turbina | Unidad | | |
| Cambio de motor ventilador del condensador | Unidad | | |
| Mano de Obra | Hora | 1 | ✓ |

Firma y aclaración del Técnico responsable

Ofic. Ecdy. Verdún
Cel: 3647220

ACTIVIDAD 05
TESORERIA

CARMEN LILIANA LEIVA B.
Suboficial Inspector
Encargada de Adquisición

**FRIOTEXS G. S.R.L.** Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.

| | |
|---|---|
| **PRESUPUESTO N°** | **1513** |

Contrato N° 89/2021 "Mantenimiento y reparación de equipos varios (Cámara frigorífica/ Maquinarias de panadería/ Transformadores/ Generadores y acondicionadores de aire)

Fecha: 28/01/2022

Capacidad (Btu/h): 18.000 BTU

Modelo: Split

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

| Ítem | Detalles del trabajo | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Limpieza de condensador | Unidad | 1 | 93.000 | 93.000 |
| 4.2 | Limpieza de evaporador | Unidad | 1 | 93.000 | 93.000 |
| 4.3 | Limpieza de drenaje | Unidad | 1 | 86.800 | 86.800 |
| 4.4 | Limpieza del filtro y careta | Unidad | 1 | 89.000 | 89.000 |
| 4.5 | Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador | Unidad | 1 | 85.200 | 85.200 |
| 4.6 | Carga de gas refrigerante | Unidad | 1 | 136.700 | 136.700 |
| 4.14 | Cambio de capacitor de marcha | Unidad | 1 | 48.500 | 48.500 |
| 4.17 | Mano de Obra | Hora | 1 | 12.600 | 12.600 |
| Monto Total Gs | | | | | 644.800 |

FRIOTEXS G. S.R.L
Ruc: 80060869-0
Tel: 021 221 603

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMÍREZ
Comisaria Principal M.C.P.
Tesorera Actividad 05

ACTIVIDAD 05
TESORERIA