SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 665
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Tecnico
N° 019
Contrato N° 3/2021

Fecha de Emisión: **27/8/2021**

Razón Social: **Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados** RUC: 80013205-0

Ref: Contrato N° 3/2021 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire"-AD Referendum- Plurianual - ID Nº 388.444

Dependencia: **Ujieres**
Marca: **Chunlan**
Tipo: **Split de 12.000 BTU**
Código: **13-05-12-159**

Item	Cantidad	Descripción
1	1	Mantenimiento General y Limpieza del Equipo - Split de 12.000 BTU
4	1	Cambio de capacitor - Split de 12.000 BTU
8	1	Provision y carga de gas refrigerante- Split de 12.000 BTU
18	3	Deteccion de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrogeno- Split de 12.000 BTU
20	2	Provision y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 12.000 BTU

Obs: Informo que se procedio al mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire en fecha 27 de agosto de 2021 según orden de servicio N° 08/2021 de fecha 26 de agosto de 2021, conforme a la especificaciones tecnicas requeridas en el pliego de base y condiciones, quedando el equipo operativo y en buen funcionamiento.

Técnico:
Aclaración: Ner Javier Caballero Páez

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

Conformidad del Cliente:
Aclaración: DARIO ROLÓN
Jefe de Servicios Generales
Fecha: