Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benitez Acosta

## INFORME TECNICO

Presup. Nro 012 - Direcc. De apoyo y Servicio
RUC: 80008740-2
Dirección: Estrella y Estero Bellaco
Fecha de entrega del Servicio: 14/10/2020.
Teléfono (021) 441 454

Señor/es
Cap N DEM Osmar Areco
Jefe de Departamento Administrativo
Dirección de Apoyo de Servicio
Presente

### DATOS TECNICOS

Equipo Acondicionador de Aire

Marca: Chumlan Capacidad: 18.000 BTU Tipo: Split
Cod. Patrimonial: B003555

| | | | |
|---|---|---|---|
| Volt: | 220 | Amperaje: | 7,3 |
| PSI Alta: | 0 | PSI Baja: | 60 |
| Temp. Ent. Evap: | 24 | Temp. Sal. Evap: | 12 |
| Temp. Ent. Cond: | 26 | Temp. Sal. Cond: | 37 |

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN" ID Nº 377.852

| Item | Descripción del Bien | Unidad de medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2.20 | Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y condensador | Unidad | 1 |
| 2.1 | Carga de gas refrigerante por litro | Unidad | 2 |
| 2.2 | Soldadura por perdida de gas | Unidad | 1 |
| 2.12 | Cambio de capacitor | Unidad | 2 |

Conformidad del Cliente
Dirección de Apoyo de Servicio
Comando de la Armada

Dpto. Técnico
Innovar Serv. de Ing.

Osvaldo Noel Benitez A.
innovar
Servicios de Ingeniería

Dirección: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno
e-mail.: innovar.asistencias@gmail.com
tel.: (021) 780 025 Cel.: 0984 996 394
Limpio- Paraguay