Airmect

Nº 0002323

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: Av. 05-01-24 Solicitante: Edificio Jose falcon

Cliente: M.R.E.

Dirección: Humaita c/ 14 de mayo. Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento y reparacion sistema electrico						

10 Tal.: 50x2 · 2.001 al 2.500 - 9/2023

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

- Cable electrico tipo N4y de 2x4mm². 200 mL.
- Mano de Obra colocacion de Cable N4y de 2x2mm² y 2x4mm². 200 mL.
- Llave TM. 3x80 Amp 1. Mano de Obra sustitucion de llave TM. hasta 250 Amp 1.
- Bandeja metalico con tapa para recorrido de Cable electrico de 50x10 cm 10 cm Alto 60. Mano de Obra por colocacion de bandeja metalica por metro lineal. 60.
- Contactor trifasico de 50 Amp. NC/NO 220V. 2.
- Mano de Obra sustitucion de Contactor de 32 hasta 80 Amp 2.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Cesar Juarez

Técnico

Firma

Nombre Jose E. Cabrera.

AIRMECT

Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Señor:
Ever Hugo Irala
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

VERIFICADO
DPTO. DE MANTENIMIENTO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle mi presupuesto referente al mantenimiento y reparación de sistema eléctricos según contrato

TRABAJO A REALIZAR

Automatización de motobomba de agua edificio José falcón

ítem	Trabajo a realizar	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
9.9	CABLE ELECTRICO tipo N y Y DE 2x4 MM.	200	7.113	1.422.600
10.5	Mano de obra colocación de cable eléctrico tipo cordón N y Y de 2x2 mm y 2x4 mm por metro lineal	200	1.980	396.000
5.14	llaves termo magnética tipo europeo de 3x80 Amper	1	128.333	128.333
6.2	Mano de obra sustitución de llave termo magnéticas trifásicas hasta 250 Amper	1	69.667	69.667
9.2	Bandeja Metálicas con tapa para recorrido de cable eléctrico de 50 cm x 10 cm de alto.	60	25.667	1.540.020
10.2	Mano de obra colocación de Bandeja Metálicas por metro lineal	60	7.883	472.980
5.22	Contactor trifásico de 50 Amper NS/NO 220 vol.	2	100.000	200.000
6.5	Mano de obra sustitución de sustitución de Contactor de 32 hasta 80 Amper	2	57.567	115.134
	TOTAL			**4.344.734**

El precio total es de Gs 4.344.734 (guaraníes cuatro millones trecientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro) I.V.A. Incluido.

Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para saludarle atte.

EDUARDO CABRERA
Propietario

AIRMECT
761485 airmect@hotmail.com

865 | 04/01/24

MEMORÁNDUM

Al	:	Ministro AAT Juan Alberto Giménez Bogarín Director Administrativo
Del	:	Ministro AAT Enrique Ramírez Villalba Director General de Gestión Documental
Asunto	:	Solicitar mantenimiento y provisión de llave automática para funcionamiento de las bombas de agua
Fecha	:	20 de noviembre de 2023

VMAAT/UGGD/M/N°89/2023

Me dirijo a Vuestra Señoría con el fin de solicitar sus buenos oficios en autorizar el trabajo de mantenimiento de las dos bombas que alimentan los tanques de agua del edificio que alberga a la Academia Diplomática y a ésta Dirección General, así como la provisión de una llave automática para dichos equipos eléctricos.

Con esto se solucionaría el inconveniente del irregular suministro de agua a las distintas dependencias del edificio, al recargarse automáticamente los tanques al llegarse a un nivel mínimo.

Agradeciendo su atención a este pedido, le saludo atentamente.

Ministro AAT Enrique Ramírez Villalba
Director General de Gestión Documental

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY PARAGUAY

Ministerio de Relaciones Exteriores - Direcc. Adm.
☐ Sum. ☐ Eventos ☐ Pasajes ☐ Dar Curso ☐ Seguimiento
☑ Mant. ☐ Liq. ☐ Patrimonio ☐ P. Info.
☐ Trans. ☐ Pyo. ☐ Otros ☐ Archivar
24 NOV 2023
Recibido por:
Obs.: