TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 096

Fecha: 07/02/2023

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: AA TIPO DUCTO DE 60.000 BTU

Item Nº	Descripcion
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU - 3º PISO
14.3	Provisión y carga de gas refrigerante.
14.4	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.
14.9	Provisión y cambio de placa electrónica.
14.10	MANO DE OBRA Provisión y cambio de placa electrónica.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Firma de Conformidad de Servicio

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico