DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del Llamado: MCN N° 07/2025.-		**Número de Contrato: 82/2025.-**	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DEL INAC - I.D. 464957.			
Ubicación: INAC.-		**Monto contratado: Gs.80.000.000.-** **Monto certificado: Gs 13.860.000.-**	
Proveedor: SERVICIO TECNICO JC DE NERI CABALLERO			
Periodo: 2025.-			
Datos de los Actuantes			
Fiscal Titular: David Delvalle.-		**s/ Res. N° 1175/2025**	**AERA N° ----------**
Fiscal Adjunto: ----------		**s/ Res. N° ----------**	**AERA N° ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 26 días del mes de noviembre del año 2025.

Certifican	
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Gral. Div. ADRIÁN JARA DPTO. SOPORTE TÉCNICO Asunción TSCTA. David Delvalle Dpto. S. Técnico CICARO - INAC **Fiscal Titular**	***** **Fiscal Adjunto**
Observaciones:	
V° B°	
Observaciones:	

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído				
Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
Mantenimiento Preventivo Grupo Electrogeno de 150 KVA Power Stream PS150RKSN				
	200	Chequear tensión de correas.	UNID.	1
	201	Mano de Obra	UNID.	1
	224	Limpieza de válvulas de respirador del motor	UNID.	1
	225	Mano de Obra	UNID.	1
	228	Chequeo de voltaje de Baterías	UNID.	1
	229	Mano de Obra	UNID.	1
	230	Control de nivel de carga de Baterías	UNID.	1
	231	Mano de Obra	UNID.	1
Mantenimiento Correctivo Grupo Electrogeno de 150 KVA Power Stream PS150RKSN				
	262	Cargador de batería inteligente	UNID.	1
	263	Mano de Obra	UNID.	1
	266	Regular la Tensión (AVR)	UNID.	1
	267	Mano de Obra	UNID.	1
	268	Placa relay	UNID.	1
	269	Mano de Obra	UNID.	1
	270	Solenoide de parada	UNID.	1
	271	Mano de Obra	UNID.	1
	274	Relé Falta de Fase	UNID.	1
	275	Mano de Obra	UNID.	1
	276	Temporizador electrico 220V- 60seg.	UNID.	1
	277	Mano de Obra	UNID.	1
	282	Relay de arranque	UNID.	2
	283	Mano de Obra	UNID.	1
	288	Paleta de Radiador	UNID.	1
	289	Mano de Obra	UNID.	1
	290	Reparacion de Radiador	UNID.	1
	291	Mano de Obra	UNID.	1
	294	Cambio de Cables, terminales, bulbos, abrazaderas, correas. TODOS LOS COMPONENTES Y CALIBRACIONES, SON RECOMENDADOS POR FABRICA.	UNID.	1
	295	Mano de Obra	UNID.	1
	298	Cambio de calentadores	UNID.	1

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Gral. Div. ADRIÁN JARA DPTO. SOPORTE

TSCTA. David Delvalle
Jefe Dpto. S. Técnico

	299	Mano de Obra	UNID.	1
	304	Pruebas de arranque y parada en Automatico y manual	UNID.	1
	305	Mano de Obra	UNID.	1

Certifican

Fiscal Jutular David Delvalle Jefe Dpto. S. Técnico DICARO - INAC	***** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

copia

GOBIERNO DEL PARAGUAY

DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil – INAC

INFORME
MCN Nº 07/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DEL INAC".
ID N° 464.957

Luque, 26 de noviembre de 2025.

Se informa que la Empresa SERVICIO TECNICO JC DE NERI CABALLERO en el marco del llamado MCN N° 07/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DEL INAC" – Contrato N° 82/2025, han sido recibido satisfactoriamente tal como indica el Certificado de Conformidad firmado por el Fiscal y la Notas de Remisión Nº 001-001-0012082, 0012083 y 0012084, de acuerdo a la siguiente planilla:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
200	Chequear tensión de correas.	UNID.	1
201	Mano de Obra	UNID.	1
224	Limpieza de válvulas de respirador del motor	UNID.	1
225	Mano de Obra	UNID.	1
228	Chequeo de voltaje de Baterías	UNID.	1
229	Mano de Obra	UNID.	1
230	Control de nivel de carga de Baterías	UNID.	1
231	Mano de Obra	UNID.	1
262	Cargador de batería inteligente	UNID.	1
263	Mano de Obra	UNID.	1
266	Regular la Tensión (AVR)	UNID.	1
267	Mano de Obra	UNID.	1
268	Placa relay	UNID.	1
269	Mano de Obra	UNID.	1
270	Solenoide de parada	UNID.	1
271	Mano de Obra	UNID.	1
274	Relé Falta de Fase	UNID.	1
275	Mano de Obra	UNID.	1
276	Temporizador electrónico 220V-60seg.	UNID.	1
277	Mano de Obra	UNID.	1
282	Relay de arranque	UNID.	1
283	Mano de Obra	UNID.	1
288	Paleta de Radiador	UNID.	1
289	Mano de Obra	UNID.	1

290	Reparación de Radiador	UNID.	1
291	Mano de Obra	UNID.	1
294	Cambio de Cables, terminales, bulbos, abrazaderas, correas. Todos los componentes y calibraciones, son recomendados por fabrica.	UNID.	1
295	Mano de Obra	UNID.	1
298	Cambio de calentadores	UNID.	1
299	Mano de Obra	UNID.	1
304	Pruebas de arranque y parada en Automático y manual	UNID.	1
305	Mano de Obra	UNID.	1

Atentamente;

LIC. JORGE PEREZ
Administrador de Contrato.
INAC - DINAC