ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00946

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad. de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal Lopez y Cnel. Cazal. SL.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Laboratorio Central		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Planta de tratamiento de agua	MARCA:	
MODELO:		SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 / 04 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta de agua, desmontaje de filtro grafa Cuchu profundo; lavado y retrolavado; enjuague y puesta en linea. Desmontaje de sistema filtro grafa + mbutu de carbon activado, provision y cambio de medio de carbon; lavado y retrolavado; presurizacion y puesta en linea. Desmontaje de sistema grafa + resina cationica (ablandador) lavado y retrolavado; proceso de regeneracion con CLNa Abre de todo; lavado y retrolavado; presurizacion; reposicion de CLNa para proximo proceso de regeneracion. Provision y cambio de filtro de polipropileno de 25um; provision y cambio de filtro de polipropileno de 5um, Test de calidad. de agua, metodo colorimetrico; parametros PH, CL. Ca

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo	Aclaración:
Fecha: 10-abril-2023	Fecha:

Ingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-