Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. San
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-
atencion@astelev.com

Asunción, 19 de Agosto de 2022

INFORME TECNICO

*****TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO****

CONGRESO NACIONAL

CONTRATO N°23/2022

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL CONGRESO NACIONAL

A la fecha se realizó la inspección técnica de los ascensores del Edificio del Congreso Nacional (por cabina)

BLOQUE SENADORES : CA6(HCS) 1 Cabina, CA4 (Publico senadores) 2 Cabinas, CA 5 (Publico senadores) 2 cabinas, CA7 (Publico Senadores) 1 Cabina , CA8 (Publico Senadores-servicios) 1 Cabina. (7 cabinas de ascensores)

BLOQUE DIPUTADOS: CA1 (Presidencia HCD) 1 Cabina, CA2 (Publico Diputados) 2 cabinas , CA3 (Publico Diputados) 2 cabinas. (5 cabinas de ascensores)

En dichos ascensores se realizaron los mantenimientos preventivos , los cuales incluyen trabajos como inspecciones, limpiezas, ajustes y lubricaciones, dichos trabajos se ven detallados a continuación:

- Soporte técnico de Diagnostico, prevención y solución de fallas.
- Inspección y ajuste de llaves y fusibles en salas de maquinas.
- Inspección, limpieza y lubricación de maquinas de tracción , poleas de tracción y desvío.
- Inspección, limpieza , lubricación y ajustes de frenos.
- Inspección y limpieza de corona, sinfín maquina, cuadro de comando, fusibles y conexiones
- Inspección y ajustes de botoneras, señalizaciones de cabinas e iluminación de cabinas y botoneras y señalizaciones de pisos.

ASTELEV
Elmon Recalde
Propietario

Ing. Sebastián Ron
Director
Dirección de Mantenimie
Congreso Nacional