Departamento de Administración de Contratos
Circunscripción Judicial Caaguazú

INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Por el presente instrumento yo: **ABG. HUGO BENITEZ,** Técnico Administrativo, designado como **ADMINISTRADOR DE CONTRATOS AUXILIAR,** manifiesto que los Servicios de Mantenimiento Preventivo Mensual de los Ascensores del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo, Acceso Público y Acceso Funcionario, Adjudicado en la Contratación Excluida, correspondiente al Plan Anual de Contrataciones ID N° 434.984 -PAC N°: 07286318, **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES OTIS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL OVIEDO"** por Resolución de Adjudicación N° 128/23, de fecha 19/10/2023, adjudicado para la Circunscripción Judicial de Caaguazú, se cumplió con los Servicios de Mantenimiento Preventivo dentro de los 30 días corridos contados del día siguiente a la comunicación según la frecuencia establecida de los plazos establecidos según el Pliego de Bases y Condiciones. **Ha sido realizado satisfactoriamente por la firma COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L**, correspondiente a la Orden de Servicio N° 32 de fecha 02/06/2025 y la Factura N° 001-001-0006275 de fecha 24/06/2025, con el monto total de 2.012.938 Gs., (**Correspondiente al mes de JUNIO 2025**) en el cumplimiento del contrato N° 30/23, celebrado entre la firma y la Circunscripción Judicial de Caaguazú.

Para lo que hubiera lugar sirva la presente manifestación. -

Coronel Oviedo, 25 de junio de 2025.-

PODER JUDICIAL
Administrador de Contratos
Circunscripción Judicial Caaguazú

Abg. Hugo Benitez
Tecnico Administrativo
Administración de Contratos

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL "C. G. I."

REPRESENTANTES DE OTIS ELEVATOR COMPANY

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO 0020936

Edificio: Palacio de Justicia de Cnel Oviedo

Contrato: N3NE 1514 - 1515 Público - Funcionarios

Fecha: 17 - 06 - 25

Nombre del Técnico: Alberto Santacruz

Número de Máquina: 2.

Hora de Llegada: 08:30hs Hora de Salida 11:30hs

Observación: Ascensores en funcionamientos -
* Falta cambiar 2 inserto de la puerta de cabina.

IMPORTANTE: Notifíquese a la Oficina (**021 612 601**) ante cualquier accidente , al Técnico u otra persona en conexión con nuestro trabajo en este ascensor. Ante cualquier funcionamiento anormal o en caso de avería dirija su reclamo al **0982 572 837**

FIRMA DEL CLIENTE O ENCARGADO

Néstor Ríos

ACLARACIÓN

FIRMA DEL TÉCNICO

Gráfica **ESTIFER S.R.L.** • Av. Fdo. de la Mora 1515 c/ Dr. Carlos Centurión • Tel. (021) 552 269 • RUC: 80039408-9 • Hab. 1379 • 10 Tal. 50x3 • 020501 al 021000 • Marzo del 2022

PLANO DE MANTENIMIENTO FLEXIBLE

CONTRATO: H3UE 1514-1513 ASCENSOR: Público-Funcionarios

EDIFICIO: P.J. Cnel Oviedo TECNICO: Alberto S.

OTIS

CODIGO:

VERSION:

ETAPA	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.- PREBENTACION DEL PERSONAL	MENSUAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
2.- VERIFICACION DE CALIDAD DEL VAJE (FUNCIONAMIENTO)	MENSUAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
SALA DE MAQUINAS Y POZO													
3.- LIMPIEZA DE SALA DE MAQUINAS	TRIMESTRAL	O			O			O			O		
4.- BLOQUEO ELECTRICO	MENSUAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
5.-CONTROL DE MANDO O TABLERO	TRIMESTRAL	O			O			O			O		
6.-TEST DE SEGURIDADES EN SALA MAQUINAS	MENSUAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
7.-LIMPIEZA COMPLETA DEL POZO	TRIMESTRAL	O			O			O			O		
8.-REVISION DE SEGURIDADES DE POZO.	MENSUAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ACCESO AL TECHO DE LA CABINA													
9.- LIMPIEZA DE SOBRE CABINA.	BIMENSUAL		O		O		O		O		O		
10.- LIMPIEZA Y LUBRICACION DE GUIAS	TRIMESTRAL		O			O			O			O	
11.- LIMPIEZA, AJUSTE DE PUERTAS Y CONTACTOS	TRIMESTRAL			O			O			O			O
13.- VERIFICACION DE GUIAS DE PUERTAS	TRIMESTRAL			O			O			O			O
14.- VERIFICACIONDE SEGURIDADES SOBRE CABINA	MENSUAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

FECHA: 11-06-23

TECNICO: Alberto Santacruz

FIRMA:

GUIA DE USO:

1.- Indicar el numero de contrato de cada maquina

2.- Ejecutar las etapas marcadas con O en el mes que corresponde.

3.- Cada etapa ejecutada marcar con una X

4.- Escribir la fecha en el mes ejecutado y firma

Nestor Rios

FIRMA DEL ENCARGADO

CGI