Airmect

Nº 0010628

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 9-1-2023 Solicitante: Mantenimiento - Oficinas Derecho Humanos

Cliente: M.R.E.

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
2)60.000	Ducto	380	10	20°C	10°C	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Carga de gas 2
* Mano de obra por carga de gas 2
* Mano de obra por desmontaje de unid. Condensadora y Evaporadora 2
* Provisión de circuito eléctrico monofásico 100 mt
* Mano de obra por cambio de instalación de circuito eléctrico 2

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010627

Fecha: 9-1-2023 Solicitante: Mantenimiento - Obras

Cliente: MRE - Derechos Humanos - Dirección de Política Multilateral

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
2) 36000	Split	9,20	9	20°c	10°c	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Carga de gas 2.
* Mano de obra por carga de gas 2.
* Mano de obra por desmontaje de ud. condensadora y Evaporadora. 2
* Provisión de circuito electrico monofasico 80 mL
* Mano de obra por cambio de instalación de circuito. 2

Conforme Cliente

Firma

Tercer Secretario Oscar Zalazar

Nombre Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios

Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - Dpto. Mantenimiento y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010626

Fecha: 9-01-2023 Solicitante: Oficinas: Derechos Humanos, Dirección

Cliente: M.R.E - de Política Multilateral, DOI - Mantenimiento

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
9) 24000	Split	220	1P	20 °C	10 °C	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Carga de gas 5
* Mano de obra por carga de gas 5
* Mano de obra por desmontaje de unid. Condensadora y Evaporadora 5
* Provisión de circuito eléctrico monofásico 100 m
* Mano de obra por cambio de instalación de circuito eléctricos

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero