SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruíz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Tecnico
N° 015
Contrato N° 3/2021

Fecha de Emisión: **29/7/2021**

Razón Social: **Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados** RUC: 80013205-0

Ref: Contrato N° 3/2021 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire"-AD Referendum- Plurianual - ID Nº 388.444

Dependencia: **Archivo**

Marca: **Comforstar**
Tipo: **Piso Techo 36.000 BTU**
Código: **13-05-09-01**

Item	Cantidad	Descripción
172	1	Mantenimiento General y Limpieza del Equipo - Split de 36.000 BTU
175	1	Cambio de capacitor - Split de 36.000 BTU
179	1	Provision y carga de gas refrigerante - Split de 36.000 BTU
189	1	Deteccion de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrogeno - Split de 36.000 Btu
191	1	Provision y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 36.000 BTU
226	1	Provision y colocacion Placa del evaporador para AAC - Split de 36.000 BTU

Obs: Informo que se procedio al mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire en fecha 28 de julio de 2021 según orden de servicio N° 07/2021 de fecha 26 de julio de 2021, conforme a la especificaciones tecnicas requeridas en el pliego de base y condiciones, quedando el equipo operativo y en buen funcionamiento.

Técnico: _____ P/A
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

Conformidad del Cliente: _____
Aclaración: _____
Fecha: _____

JUAN ESCOBAR
Dpto. Servicios Generales
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados