12

Asunción, 20 de noviembre del 2019

Señores:

POLICIA NACIONAL

Presente.

REF: CD Nº 06/2019 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR

INFORME TECNICO

Por este medio y a quien corresponda detallamos los trabajos realizados en los Transformadores de la intendencia de policía.

1 Mantenimiento Y Reparación de Transformador de 500 KVA convencional marca Trafopar.

- Desmontaje y limpieza de tapa cuba y accesorios en general.
- Pruebas y ensayos de laboratorios
- .Pintura general del equipo
- Filtrado del aceite y cambio de gomas

2 Mantenimiento Y Reparación de Transformador de 600 KVA convencional marca Trafopar.

- Desmontaje y limpieza de tapa cuba y accesorios en general.
- Pruebas y ensayos de laboratorios
- .Pintura general del equipo
- Filtrado del aceite y cambio de gomas

Sin otro particular, aprovecho para saludarles muy cordialmente

TRAFOSUR S.A.
RUC 80026314-6
Avda. Molas López 2321

FREDY A. MENDIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones