RG Tecnoservice.

Ingeniería - Inst. Eléctricas

Avda. Cap. del Puerto c/ Casanillo (a una cuadra del salon Maridel)
Area3 - Cel.: (0973) 530 033 - Ciudad del Este - Paraguay

Hora de llegada	
Hora de salida	
Km. inicial	
Km. parcial	

0000139

LUGAR	ESTACION / CLIENTE	Fecha: 10 / 12 / 2025
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar		
TELEFONO	DIRECCION	Mello esq. Iturbe, Ciudad de Pilar.

NOMBRE Y APELLIDO DEL PERSONAL	FUNCION	FIRMA
Ing. Oscar Echeguren	Residente	

TRABAJOS REALIZADOS

Servicio de mantenimiento y reparación de edificio y locales institucionales.
Contrato Nº 22/2025. Lote 2
ID Nº 475.866

OBSERVACIONES

MATERIALES INSTALADOS		MATERIALES SOBRANTES	
CANT.	DETALLE	CANT.	DETALLE
	Mant. A.A. Split 18.000 BTU ubicación	Diseño	Gráfico rotulo Nº 2803-01-05-2161
01	(un) Provisión de gas refrigerante (ítem 19)		
01	(un) Mano de obra por carga de gas	refrigerante (ítem 20)	
	Mant. A.A. Split 18.000 BTU ubicación	UOC	Rotulo Nº 2803-01-02-2104
01	(un) Cambio de aleta del ventilador del compresor (ítem 25)		
01	(un) Mano de obra por cambio de aleta ventilador (ítem 26)		
01	(un) Cambio de motor ventilador del compresor (ítem 27)		
01	(un) Mano de obra por cambio motor ventilador (ítem 28)		
	Mant. A.A. Split 18.000 BTU ubicación	Dirección financiera	Rotulo 2803-01-05-2166
01	(un) Mano de obra por mant. correctivo y limpieza del evaporador (ítem 35)		
01	(un) Mano de obra por montaje/desmontaje (ítem 36)		

VICTORINA MIRYAN CACERES FLEITAS
Firmado digitalmente por VICTORINA MIRYAN CACERES FLEITAS
Fecha: 2025.12.10 14:05:19 -03'00'

Firma y Aclaración
Cliente o Responsable

RG Tecnoservice
RUC 3872874-5
CDE - Paraguay

Firma y Aclaración
Técnico Responsable

ROSSA
ELIZAB
GOMEZ
ORTEL

SOLUGRAF - Tel. (061) 502498 - 05 block 50/2 - 001 al 250 - 06/19

Escaneado con CamScanner

RG Tecnoservice.

Ingeniería - Inst. Eléctricas

Avda. Cap. del Puerto c/ Casanillo (a una cuadra del salon Maridel)
Area3 - Cel.: (0973) 530 033 - Ciudad del Este - Paraguay

Hora de llegada	
Hora de salida	
Km. inicial	
Km. parcial	

0000140

LUGAR	ESTACION / CLIENTE	Fecha: 10 / 12 / 2025
RECTORADO / UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR		

TELEFONO: DIRECCION: MELLO ESQ. ITURBE, CIUDAD DE PILAR

NOMBRE Y APELLIDO DEL PERSONAL	FUNCION	FIRMA
ING. OSCAR ECHEGUREN	PRESIDENTE	

TRABAJOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Y LOCALES INSTITUCIONALES
CONTRATO Nº 22/2025. LOTE 2
ID Nº 475.866

OBSERVACIONES

MATERIALES INSTALADOS		MATERIALES SOBRANTES	
CANT.	DETALLE	CANT.	DETALLE
	MANT. A.A. SPLIT 18.000 BTU UBICACIÓN PATRIMONIO ROTULO Nº 2803-01-09-2185		
01	(UN) CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRÓNICA CON CONTROL (ITEM 29)		
01	(UN) MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRÓNICA (ITEM 30)		
01	(UN) MANO DE OBRA POR MANT. CORRECTIVO Y LIMPIEZA DEL EVAPORADOR (ITEM 35)		
	MANT. DE A.A. SPLIT 24.000 BTU UBICACIÓN INFORMÁTICA ROTULO Nº 2803-01-05-2168		
01	(UN) CAMBIO DEL MOTOR COMPRESOR (ITEM 39)		
01	(UN) MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MOTOR COMPRESOR (ITEM 40)		
	MANT. A.A. SPLIT 24.000 BTU UBICACIÓN PERCEPTORÍA ROTULO Nº 2803-01-04-2169		
01	(UN) CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRÓNICA CON CONTROL (ITEM 49)		
01	(UN) MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRÓNICA (ITEM 50)		
01	(UN) CAMBIO DE TURBINA DEL EVAPORADOR (ITEM 51)		
01	(UN) MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TURBINA DEL EVAPORADOR (ITEM 52)		

VICTORINA MIRYAN CACERES FLEITAS
Firmado digitalmente por VICTORINA MIRYAN CACERES FLEITAS
Fecha: 2025.12.10 14:05:33 -03'00'

Firma y Aclaración
Cliente o Responsable

RG Tecnoservice
RUC 3872874-5
CDE - Paraguay

Firma y Aclaración
Técnico Responsable

SOLUGRAF - Tel. (061) 502498 - 05 block 50/2 - 001 al 250 - 06/19

Escaneado con CamScanner

RG Tecnoservice.

Ingeniería - Inst. Eléctricas

Avda. Cap. del Puerto c/ Casanillo (a una cuadra del salon Maridel)
Area3 - Cel.: (0973) 530 033 - Ciudad del Este - Paraguay

Hora de llegada	
Hora de salida	
Km. inicial	
Km. parcial	

0000141

LUGAR	ESTACION / CLIENTE	Fecha: 10 / 12 / 2025
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar		

TELEFONO: DIRECCION: Mello 839. Itorbe, Ciudad de Pilar

NOMBRE Y APELLIDO DEL PERSONAL	FUNCION	FIRMA
Ing. Oscar Echeguren	Presidente	

TRABAJOS REALIZADOS

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio y Locales Institucionales
Contrato Nº 22/2025. Lote 2
ID Nº 475.866

OBSERVACIONES

MATERIALES INSTALADOS		MATERIALES SOBRANTES	
CANT.	DETALLE	CANT.	DETALLE
	Mant. A.A. 60.000 BTU ubicación CRSI Rotulo Nº 2803-01-05-2085		
01	(un) Provisión de gas refrigerante (ítem 77)		
01	(un) Mano de obra por carga de gas refrigerante (ítem 78)		
01	(un) Cambio de motor compresor (ítem 79)		
01	(un) Mano de obra por cambio de motor compresor (ítem 80)		
	Mant. A.A. Split 60.000 BTU ubicación CRSI Rotulo Nº 2803-01-05-2086		
01	(un) Cambio de turbina del evaporador (ítem 89)		
01	(un) Mano de obra por cambio de turbina de evaporador (ítem 90)		
01	(un) Mano de obra por montaje/desmontaje (ítem 94)		
	Mant. A.A. Split 60.000 BTU ubicación Fundación La Misión Rotulo 2803-01-05-2257		
01	(un) Cambio de plaqueta electrónica con control (ítem 87)		
01	(un) Mano de obra por cambio de plaqueta electrónica (ítem 88)		

VICTORINA MIRYAN CACERES FLEITAS
Firmado digitalmente por VICTORINA MIRYAN CACERES FLEITAS
Fecha: 2025.12.10 14:06:25 -03'00'

Firma y Aclaración
Cliente o Responsable

RG Tecnoservice
RUC 3872874-5
CDE - Paraguay

Firma y Aclaración
Técnico Responsable

SOLUGRAF - Tel. (061) 502498 - 05 block 50/2 - 001 al 250 - 06/19

Escaneado con CamScanner

RG Tecnoservice.

Ingeniería - Inst. Eléctricas

Avda. Cap. del Puerto c/ Casanillo (a una cuadra del salon Maridel)
Area3 - Cel.: (0973) 530 033 - Ciudad del Este - Paraguay

Hora de llegada	
Hora de salida	
Km. inicial	
Km. parcial	

0000142

LUGAR	ESTACION / CLIENTE	Fecha: 10 / 12 / 2025
RECTORADO / UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR		

TELEFONO: DIRECCION: MELLO ESQ. ITURBE, CIUDAD DE PILAR

NOMBRE Y APELLIDO DEL PERSONAL	FUNCION	FIRMA
ING. OSCAR ECHEGUREN	RESIDENTE	

TRABAJOS REALIZADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Y LOCALES INSTITUCIONALES.
CONTRATO Nº 22/2025. LOTE 2
ID Nº 475.866

OBSERVACIONES

MATERIALES INSTALADOS		MATERIALES SOBRANTES	
CANT.	DETALLE	CANT.	DETALLE
	MANT. A.A. 60.000 BTU SALA CONSEJO SUPERIOR ROTULO Nº 2803-01-05-3736		
01	(UN) CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DEL COMPRESOR (ITEM 83)		
01	(UN) MANO DE OBRA POR CAMBIO MOTOR VENTILADOR (ITEM 84)		

VICTORINA MIRYAN CACERES FLEITAS
Firmado digitalmente por VICTORINA MIRYAN CACERES FLEITAS
Fecha: 2025.12.10 14:06:55 -03'00'

Firma y Aclaración
Cliente o Responsable

RG Tecnoservice
RUC 3872874-5
CDE - Paraguay

Firma y Aclaración
Técnico Responsable

SOLUGRAF - Tel. (061) 502498 - 05 block 50/2 - 001 al 250 - 06/19

Escaneado con CamScanner