ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001023

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN: Avda Mcal. López e/ Cnel Caird S.L. | TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Laboratorio Central
SERVICIO SOLICITADO POR: | CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de agua | MARCA:
MODELO: | SERIE Nº:

FECHA DEL SERVICIO: 04 / 12 / 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de bomba hidraulica de agua potable. Mantenimiento de bomba de agua cruda. Verificacion y ajuste de presiones hidraulicas del agua potable. Limpieza de sala de maquinas. Mano de obra tecnica

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: MS. César Yegros, Jefe, Dpto. de Electromedicina, F.C.M. U.N.A.
Fecha: 04-DIC-2023	Fecha:

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146