BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los diez y nueve días del mes de agosto del año dos mil diez y nueve siendo las quince horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente el S1° Tec Carlos Ariel Franco Gayozo, Control Interno de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA,** el SA Tec Antonio Osmar Rolon Benítez, Miembro del comité de recepción y el Señor **PASCUAL TORRES NUÑEZ**, Representante de la Empresa **TECNO FRIO ,** en el mismo acto hace vista de la provisión de los servicios el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el SA Tec Derlis Martínez y se procede a proveer los siguientes servicios, conforme al Contrato N° **28/2019** de la FAP y la Orden de Servicio N° **54,55,56/312** e Informe Técnico N° **006,007,008,** abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

LOTE N° 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR ELECTROLUX DE 490 LTS
ROTULADO N° 1672 ubicado en el Comedor de tropas del Batallón de Apoyo y Servicio

1(un) Evento Limpieza de cañería de alimentación
1(un) Evento Cambio de cañería interna
1(un) Evento Reparación de chapería interna
1(un) Evento Cambio de filtro de aceite
1(un) Evento Cambio de ventilador refrigerante
1(un) evento Cambio de filtro secador
1(un) Evento Cambio de termostato
Cambio de burlete para tapa
1(un) evento Recarga de gas

LOTE N° 6 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDERO ELECTRICO ROTULADO N° 1680 ubicado en el Batallón PCD

1(un) Evento Limpieza de cañería de alimentación

LOTE N° 7 - SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERÍAS Y CALDERAS A LEÑA TIPO GONELA DE 2 PASOS DE 400 KW H. MARCA TOPEMA MODELO VLI 192
ROTULADO N° 2270 ubicado en el Comedor de tropas del Batallón Apoyo y Servicio.

1(un) Evento Desarmado de caldera existente para limpieza interna general
1(un) Evento Desarmado de cañerías en mal estado y sustitución por caños nuevos de acero al carbono de 2.5"
1(un) Evento Pintura por metros 2, con pintura de resistencia para altas temperaturas
1(un) Evento Enchapados de marmitas dañadas con soldaduras TIG y material sanitario inox AIS1304

En prueba de conformidad con la recepción de los servicios, siendo las quince horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los intervinientes anunciados más arriba.-

Carlos Ariel Franco Gayozo
S1 Tec Control Interno DAF – BAT

Antonio Osmar Rolon Benítez
S A Tec Miembro de Comité de Recepción

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

PASCUAL TORRES NUÑEZ
Representante de TECNO FRIO