H. Petersen CAT

INFORME TECNICO.

Fecha: 18/02/2025

REFERENCIA: 012
PARA: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
SEDE: Predio del TSJE.
MODELO: 550kva/400kva **SERIE:** CAT00C15PAR201243 / 8ER01559
ORDEN DE SERVICIO: 32
CONTRATO N°: 27/2023 **ID:** 434.869

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Trabajo
2	Mantenimiento Correctivo. Provisión de los elementos del filtro de combustible - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
3	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra cambio de los elementos del filtro de combustible - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
4	Mantenimiento Correctivo. Provisión de aceite lubricante - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	2	OK
5	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra cambio de aceite lubricante - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	2	OK
6	Mantenimiento Correctivo. Provisión de filtro de aceite - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
7	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra cambio filtro de aceite - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
8	Mantenimiento Correctivo. Provisión de filtro de aire - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
9	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra cambio filtro de aire - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
20	Mantenimiento Correctivo. Lubricación de conexiones de articulación - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
21	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra Lubricación de conexiones de articulación - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
22	Mantenimiento Correctivo. Provisión de batería y todos sus accesorios - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	2	OK
23	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra cambio de batería y todos sus accesorios - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	2	OK
24	Mantenimiento Correctivo. Extracción de muestra de aceite para análisis - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK

Walter Godoy Laws
Dirección de Logística Administrati

MARCO CACERES
GERENTE DE ENERGIA
H. PETERSEN

H. Petersen CAT

25	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra extracción de muestra de aceite para análisis - Motor Generador Caterpillar de 400 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
29	Mantenimiento Correctivo. Provisión de los elementos del filtro de combustible - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
30	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra cambio de los elementos del filtro de combustible - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
31	Mantenimiento Correctivo. Provisión de aceite lubricante - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	3	OK
32	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra cambio del aceite lubricante. - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	3	OK
33	Mantenimiento Correctivo. Provisión de filtro de aceite - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
34	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra cambio filtro de aceite - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
35	Mantenimiento Correctivo. Provisión de filtro de aire - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
36	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra cambio filtro de aire - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
41	Mantenimiento Correctivo. Provisión de mangueras - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
42	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra cambio de mangueras sueltas o rotas - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
47	Mantenimiento Correctivo. Lubricación de conexiones de articulación - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
48	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra Lubricación de conexiones de articulación - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
49	Mantenimiento Correctivo. Provisión de batería y todos sus accesorios - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	2	OK
50	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra cambio de batería y todos sus accesorios - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	2	OK
51	Mantenimiento Correctivo. Extracción de muestra de aceite para análisis - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK
52	Mantenimiento Correctivo. Mano de obra extracción de muestra de aceite para análisis - Motor Generador Caterpillar de 550 kVA.	Unidad	EVENTO	1	OK

***OBS**: Los componentes reemplazados quedan con el cliente.*

CLIENTE O ENCARGADO

Walter Godoy Laws
Dirección de Logistica Administrativa

ACLARACION DE FIRMA

Ing. Marco Cáceres
Gerente Dpto. Energía.
SACI H. PETERSEN
MARCO CACERES
GERENTE DE ENERGIA
H. PETERSEN