ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001044

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez e/ Cnel. Cazal - S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Dto esterilización PQC	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de agua	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09 / 02 / 2024

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de filtro grava, lavado, retrolavado, presurización. Mantenimiento de filtro piedra con carbón activado, provisión y cambio de manto de carbon. Mantenimiento de filtro grava p/ablandador c/cambio de resina. Mantenimiento de filtro ablandador y provision de regenerador de ClNa. Provision y cambio de filtro de ppm de 25 µm y 5 µm. Mantenimiento y limpieza de tratamiento de tanque de agua bruta. Mantenimiento y

REPUESTOS UTILIZADOS: provision de de acidos para desincrustación de poros de membrana de osmosis. Control de calidad del agua, parametros Cl, pH, Ca.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 09-FEB-2024	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE