ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00983

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | Facultad de Ciencias Médicas - UNA | | |
| DIRECCIÓN: | Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal S.L. | TELEFONO: | |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | Esterilización - PQC. | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: | |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA | MARCA: | |
| MODELO: | | SERIE Nº: | |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 26 / 09 / 2023

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de motobomba de gravedad. Mantenimiento de motobomba de agua tratada. Verificacion y ajustes de presiones hidraulica del sistema. Mantenimiento de controlador automatico de presiones (pressure control). Limpieza de sala de maquinas. Mano de obra tecnica

REPUESTOS ÚTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Nac. MERYBS 017 | Aclaración: MS. César Yegros Dpto. de Medicina UNA |
| Fecha: 26 - Set - 2023 | Fecha: |

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-