Intech srl

E.R. Fernandez 1002 c/ Fuerte Galpon
Tel: (021) 676 889 / 676 892
Barrio Santa Maria - asunción
E-mail: intechsrl@gmail.com
www.intechsrl.com.py

INFORME TÉCNICO Nº 03403

Fecha:
Cliente: Policía Nacional - Identificaciones Sede Central. -
Teléfono:
Dirección:
Técnico Responsable: EVER FRANCO.
Ayudante Técnico: Kevin Franco.
Hora de Entrada: Hora de Salida: Móvil Nro:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Mantenimiento y Reparación de Generador Eléctrico Marca AKSA. Modelo APD 220.
- Cambio de mangueras de Diesel. -
- Cambio de Regulador de Velocidad (motor)
- Cambio de Filtro Secador. -

MATERIALES UTILIZADOS

OBSERVACIONES:

Pasada las 48 horas sin ninguna observación por [illegible] los trabajos de este informe, queda entendido que es de plena aceptación.

Firma del Cliente:
Aclaración: OFIC. INSPECT. EUGENIO LLAMAS
DPTO. DE IDENTIFICACIONES
C.I. Nro. 1445312

Firma del Técnico:
Aclaración: EVER FRANCO.
C.I. Nro. 3011281.