ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith Nº 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00942

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas. UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez y Cnel Cazal S/L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion - Bloco Quirurgico	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de Tratamiento de agua	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FECHA DEL SERVICIO: 10 / 04 / 2023

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Desmontaje de filtro grueso, lavado y retrolavado Enjuague. Puesta en linea. Desmontaje de filtro grueso + carbon activado. Revision y cambio de manto de carbon activado, lavado, enjuague, retro-lavado enjuague. Desmontaje de filtro grueso + resina cationica (ablandador) Lavado, retrolavado, proceso de regeneracion con ClNa (sobre dosificado) enjuague retrolavado, limpieza de reservorio de ClNa, reposicion de la sal. Presurizacion. Puesta en linea del sistema. Revision y cambio

REPUESTOS UTILIZADOS: de filtro de polipropileno de 25 µm, provision y cambio de filtro polipropileno de 5 µm. Limpieza de tanque de agua cruda. Test de calidad del agua, metodo colorimetrico, parametros PH, Cl, Ca.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSP/BS 017

Fecha: 10 - abril - 2023

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración:

Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA – ELECTROMECÁNICA
METAL-MECÁNICA

TTE SMITH #6274. ZONA NORTE. FERNANDO DE LA MORA
TEL:021-682163 - 0971-927127 - 0981-129048
EMAIL: luisdiazpy@gmail.com

RUC: 1399604-5

10-abril-2023

TOCO QUIRURGICO. RESULTADOS DE CALIDAD DEL AGUA. METODO COLORIMETRICO



DUREZA CALCICA (ppm)



PH



ALCALINIDAD



CLORO

Calle Tte.Smith # 6274. Zona Norte. F. de la Mora. Tel/Fax: 021-682163 . Cel.: 0971-927127; 0981-129048
e-mail: luisdiazpy@gmail.com

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA – ELECTROMECÁNICA
METAL-MECÁNICA

TTE SMITH #6274. ZONA NORTE. FERNANDO DE LA MORA
TEL:021-682163 - 0971-927127 - 0981-129048
EMAIL: luisdiazpy@gmail.com

RUC: 1399604-5



Calle Tte.Smith # 6274. Zona Norte. F. de la Mora. Tel/Fax: 021-682163 . Cel.: 0971-927127; 0981-129048
e-mail: luisdiazpy@gmail.com