HOLLER INGENIERIA S.R.L
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
Fax:00595-21 - 298 977
E-mail:holler@holler.com.py

Asunción, 19 de octubre de 2020

Informe Técnico / Nota de Remisión

Ref: Trabajos realizados en los Ascensores del Depósito de Evidencias.

De acuerdo a lo estipulado en el contrato oportunamente suscripto entre el Ministerio Público y Holler Ingenieria S.R.L., cumplimos en brindar a ustedes el informe técnico acerca de los trabajos realizados a la fecha:

Orden de Servicio Nº 48.181

Ascensor de Carga Nº 1 del Depósito de Evidencias

En este ascensor se realizaron los siguientes trabajos:

01 Mantenimiento preventivo mensual del Ascensor de Carga Nº 1 correspondiente a la Orden de Servicio N° 48.181.

Ascensor de Carga Nº 2 del Depósito de Evidencias

En este ascensor se realizaron los siguientes trabajos:

01 Mantenimiento preventivo mensual del Ascensor de Carga Nº 2 correspondiente a la Orden de Servicio N° 48.181.

01 Mantenimiento Correctivo: Cambio del cabo de tracción según lo indicado en la Orden de Servicio Nº 49.181.

01 Mantenimiento Correctivo: Provisión y cambio de mecanismo de rampa de puerta.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Recibí -
Fernando Gómez G.
Dpto. Evidencias