ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel. (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00961

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Medicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel. Caballero	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Laboratorio Control		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Planta de tratamiento de agua	MARCA:	
MODELO:		SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 / 05 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de la planta, provision y cambio de resina cationica (ablandador), proceso de regeneracion con ClNa (base disuelto). Limpieza de tanque. Preservado de ClNa y preparacion para proxima regeneracion. Limpieza de tanque de agua cruda. Lavado de contracorriente con aditivos, enjuague con agua filtrada. Mantenimiento de bomba de agua cruda, mantenimiento de bomba de empuje de agua tratada.

REPUESTOS UTILIZADOS: Verificacion y ajuste presiones de linea y de Stand-by. Mano de obra

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Electromecánico Cont. Prof. 5017	Firma:	Jefe Dpto. de Electromedicina
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	10-Mayo-2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-