FIRE MASTERS
la empresa que trabaja por su seguridad

FIRE MASTERS SRL
RUC: 80022912-6
Telef: 021 907222 / 907204
Moisés Bertoni c/ Carretera López
Lambaré, Paraguay
licitaciones@grupochaco.com

INFORME TECNICO

24/12/2020.

Se recibio 23 extintores pertenecientes a la Vicepresidencia de la Republica, se realizo la inspección del equipo.

ID N°: 388.085.
Llamado: Adquisicion de Recarga de Extintores
Contrato N°: 21/20.
Orden: 155/20.
En el proceso de verificacion se constato lo siguiente:

Items	Cantidad	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Observación
1	12	Recarga de Extintor.	8 kg.	APROBADO
2	4	Recarga de Extintor De 10 Kg.	10 kg.	APROBADO
3	2	Recarga de Extintor De 10 Kg.	4 kg.	APROBADO
4	5	Recarga de Extintor De 10 Kg.	4 Kg.	APROBADO

" Resolucion 916 del Ministerio de Industria y Comercio , dispone que los cilindros que no presenten fabricante,no pueden ser recargados

Art. 14.- Se prohibe la carga y recarga en recipientes de extintores que no posean la marca INTN de conformidad con normas técnicas, y en aquellos que hayan cumplido su vida útil o período de validez de prueba hidraúlica

Art 30 .- Los recipientes de extintores portátiles contra incendios de baja presión tendrán una vida útil de quince (15) años y los de alta presión de veinte y cinco (25) años

Asimismo, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normas legales se informa que los 23 extintores son APTOS para el Servicio de Mantenimiento y Recarga.

FIRE MASTERS S.R.L.
La Empresa que trabaja por su seguridad