DomoPy
Domótica Inmótica

FECHA: 07 / 12 / 23.
NRO. 0000975

# ORDEN DE TRABAJO

**CLIENTE:** Juzgado de Paz Puerto Casado.

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:** **CORREO:**

## SOLICITUD

- [ ] ASISTENCIA TÉCNICA
- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] OBRA EN CURSO
- [ ] OTROS
- [ ] DOMOTICA
- [ ] INMOTICA
- [ ] REVISIÓN DE APP/SISTEMA

## TRABAJO REALIZADO

Verificación de funcionamiento de rele de control y la troncal KNX.

Verificación y control de sensores de Bomba de Agua.

Actualización del Iridium Server, Iridium client.

Falta de comunicación con el gateway de control de Aire Acondicionado y chiller (ver con elimec).

## MATERIALES UTILIZADOS

## HORARIO DE REALIZACIÓN

| DIA | HORARIO | FUNCIONARIO |
|---|---|---|
| 06/12/23. | 08:00 hs — 18:30 hs | Adrian Chamorro |
| 07/12/23 | 07:30 hs — 8:30 hs | Antonio Falchi |
| | | |
| | | |
| | | |

| Abg. Silvio M. Bogarin S. Oficina Administrativa | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE Y CI CLIENTE | ACEPTADO CONFORME | SOPORTE TÉCNICO | SUPERVISOR |

2 Tal. 50 x 2 - Del 000901 al 001000 - XI - 2022 - PISTILLI PRODUCCIONES - TEL: (021) 293-146

Escaneado con CamScanner