ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001016

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN: Avda. Mcal Lopez y Cnel Cazal S.L.
TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Laboratorio Central.
SERVICIO SOLICITADO POR:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:
CARGO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de agua
MODELO:
MARCA:
SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FECHA DEL SERVICIO: 17 / 11 / 2023
FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de filtro grava, lavado, retrolavado, presurización. Mantenimiento de sistema filtro de piedra + carbon activado c/ provision de manto de carbon. Mantenimiento de filtro piedra + ablandador c/ provision de ablandador; mantenimiento c/ regenerador CLNa. Provision y limpieza c/ ácidos de desincrustación de la Membrana de osmosis. Mantenimiento y limpieza de tanque de agua cruda. Provision y cambio de filtros de ppm de 25 µm y de 5 µm.

REPUESTOS UTILIZADOS: Control de calidad del agua c/ verificación de parametros: pH, CL, Ca.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos
Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017
Fecha: 17-Nov-2023

Responsable del Servicio/Departamento
Firma:
Aclaración:
Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE