(2) OS 117

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 4174**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - ACTIVIDAD 7	FECHA	06/05/2025
DPTO.:	Nefrologia	TEL:	0
DIRECCIÓN:	Hospital Regional de Policía "Santa Rosa de Lima"		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Aire Acondicionado Split	MARCA:	Goodweather 36.000BTU
	C/P N° 12003-09-94-0000000		

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: ANTONIO FERNANDEZ

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza del Condensador (Mantenimiento Preventivo)
1	Mano de Obra, Limpieza del condensador
1	Limpieza del Evaporador (Mantenimiento Preventivo)
1	Mano de Obra, Limpieza del Evaporador
1	Limpieza de careta y filtro (Mantenimiento Preventivo)
1	Mano de Obra, Limpieza de careta y filtro
1	Limpieza de drenaje (Mantenimiento Preventivo)
1	Mano de Obra, Limpieza de drenaje
1	Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo (Mantenimiento Preventivo)
1	Mano de Obra, Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo
1	Reparacio o Cambio de Capacitor de Marcha de Compresor (Mantenimiento Preventivo)
1	Mano de Obra, Reparacio o Cambio de Capacitor de Marcha de Compresor
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Nathalia A. Santiago A.
Subcomisario MGAP.
Jefa de Adquisiciones

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		RAMÓN R. LEIVA GONZÁLEZ Oficial Inspector P.S. Jefe - División Logística HOSPITAL "Rigoberto Caballero"
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS

RUC: 753733-6
Nota de Presupuesto
N° 001-4174
CONTRATO N° 347 / 2024

Fecha de 05/05/2025
Razón POLICÍA NACIONAL - ACTIVIDAD 7
RUC: 80016197-1
REF: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE COMPUTACION VARIOS 2DA COMVOCATORIA -
Dpto. Nefrologia
Tipo Aire Acondicionado Split
MARCA Goodweather 36.000BTU
C/P N° 12003-09-94-0000000

	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio TOTAL IVA Incluido
		Aire Acondicionado Split		
349	1	Limpieza del Condensador (Mantenimiento Preventivo)	150.000	150.000
350	1	Mano de Obra, Limpieza del condensador	80.000	80.000
351	1	Limpieza del Evaporador (Mantenimiento Preventivo)	140.000	140.000
352	1	Mano de Obra, Limpieza del Evaporador	70.000	70.000
353	1	Limpieza de careta y filtro (Mantenimiento Preventivo)	130.000	130.000
354	1	Mano de Obra, Limpieza de careta y filtro	60.000	60.000
355	1	Limpieza de drenaje (Mantenimiento Preventivo)	160.000	160.000
356	1	Mano de Obra, Limpieza de drenaje	60.000	60.000
357	1	Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo (Mantenimiento Preventivo)	220.000	220.000
358	1	Mano de Obra, Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo	110.000	110.000
379	1	Reparacio o Cambio de Capacitor de Marcha de Compresor (Mantenimiento Preventivo)	150.000	150.000
380	1	Mano de Obra, Reparacio o Cambio de Capacitor de Marcha de Compresor	150.000	150.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			TOTAL IVA INCLUIDO	**1.480.000**
			IVA 10%	**134.545**

Son Guaraníes **Un millon cuatrocientos ochenta mil.-----**

Técnico: _____
Aclaración: ANTONIO FERNANDEZ
Conformidad del Cliente: _____
Fecha: _____

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
Actividad 07 Integral al Pers. Policial
TESORERO

NORMA R. AGUELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero - Habilitado Pagador

Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez - Barrio 4to - Teléfonos: (595 021) 641.419 / (595 0981) 955.307 E-mail: info@compunew.com.py - compunewyasociados@hotmail.com – www.compunew.com.pyLuque - Paraguay

OS 117/25

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 4175**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - ACTIVIDAD 7	FECHA	06/05/2025
DPTO.:	SALA "D"	TEL:	(021)204879
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. López Nº 1806 e/ Kubitschek		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Aire Acondicionado Split	MARCA:	JAM 60.000BTU
	C/P N° 12003-09-000-1683		

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: ANTONIO FERNANDEZ

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Limpieza de condensador. (Mantenimiento Preventivo)
1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU -Mano de obra. Limpieza de condensador.
1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Limpieza de evaporador.(Mantenimiento Preventivo)
1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Mano de obra.Limpieza de evaporador
1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Limpieza de careta y filtro. (Mantenimiento Preventivo)
1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Mano de obra. Limpieza de careta y filtro.
1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Limpieza de drenaje. (Mantenimiento Preventivo)
1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Mano de obra. Limpieza de drenaje
1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU -Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo. (Mantenimiento
1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU -Mano de obra. Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo.
1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU -Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. (Mantenimiento Correctivo)
1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU -Mano de obra. Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Nathalia A. Salinas A.
Subcomisario MCAP.
Jefa de Adquisiciones

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		RAMÓN R. LEIVA GONZÁLEZ Inspector P.S. División Logística HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA "Rigoberto Caballero" División Logística
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS

RUC: 753733-6
Nota de Presupuesto
N° 001-4175
CONTRATO N° 347 / 2024

Fecha de 05/05/2025
Razón POLICÍA NACIONAL - ACTIVIDAD 7
RUC: 80016197-1
REF: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE COMPUTACION VARIOS 2DA COMVOCATORIA -
Dpto. SALA "D"
Tipo Aire Acondicionado Split
MARCA JAM 60.000BTU
C/P N° 12003-09-000-1683

	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio TOTAL IVA Incluido
		Aire Acondicionado Split		
581	1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Limpieza de condensador. (Mantenimiento Preventivo)	170.000	170.000
582	1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU -Mano de obra. Limpieza de condensador.	80.000	80.000
583	1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Limpieza de evaporador.(Mantenimiento Preventivo)	150.000	150.000
584	1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Mano de obra.Limpieza de evaporador	80.000	80.000
585	1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Limpieza de careta y filtro. (Mantenimiento Preventivo)	150.000	150.000
586	1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Mano de obra. Limpieza de careta y filtro.	50.000	50.000
587	1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Limpieza de drenaje. (Mantenimiento Preventivo)	170.000	170.000
588	1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU - Mano de obra. Limpieza de drenaje	70.000	70.000
589	1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU -Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo. (Mantenimiento Preventivo)	300.000	300.000
590	1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU -Mano de obra. Provision y carga de gas refrigerante R22 por kilo.	120.000	120.000
617	1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU -Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno. (Mantenimiento Correctivo)	150.000	150.000
618	1	Aire Acondicionado Split de 60000 BTU -Mano de obra. Deteccion de perdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno.	200.000	200.000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			TOTAL IVA INCLUIDO	**1.690.000**
			IVA 10%	**153.636**

Son Guaraníes **Un millon seiscientos noventa mil.------**

Técnico: _____
Aclaración: ANTONIO FERNANDEZ
Conformidad del Cliente: _____
Fecha: _____

COMPU NEW & ASOCIADOS

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA
NORMA RAQUELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero / Habilitado Pagador