ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00883

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas-UNA
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal S.L. TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización Tocoquirurgico.
SERVICIO SOLICITADO POR: CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA MARCA:
MODELO: SERIE Nº:

FECHA DEL SERVICIO: 25, 10, 22

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Desmontaje de filtro grava + carbon activado Provision y cambio de manto de carbon. Desmontaje de filtro grava Cuarzo Profundo. Limpieza c/ retrolavado. Desmontaje de filtro piedra y resina ablandadora, lavado y retrolavado, proceso de regeneración c/ sal libre de yodo, limpieza de tanque reservorio de sal regenerante, reposicion para siguiente regeneracion, enjuague y retrolavado y puesta en linea. Provision y cambio de filtro de polipropileno de 25 µm 20". Provision y cambio de filtro de polipropileno de 5 µm 20". Limpieza de tanque de agua cruda. Analisis de calidad de agua, metodo colorimetrico, parametros PH, CL; Ca. Se adjunta copia de resultados.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: César Yegros
Fecha: 25-OCTUBRE-2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-