CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(11)

INFORME TECNICO N° 50758

Fecha: Asunción, 1 de Marzo de 2022			
Señores: Hospital de Policía		R.U.C.:	
Dirección: Laboratorio		Teléf.:	
Responsable:			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JBM	12000	12003.09.	Mantenimiento del evaporador
		0001.666	Mantenimiento del condensador
			limpieza de filtro
			limpieza de turbina
			limpieza de drenaje
			capacitor
			carga de gas
			capacitor del ventilador
			ITEM 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.16, 2.17
			2.59

.....
Firma Técnico
CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

.....
Conforme Cliente
Betania Y. Medina S.
Bioq. Bacterióloga
Reg. Prof. N° 2748

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50759

Fecha: Asunción, 2 de Marzo de 2022			
Señores: Hospital de Polinio		R.U.C.:	
Dirección:		Teléf.:	
Responsable: Laboratorio			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JPM	24000btu		Mantenimiento del evaporador
			Mantenimiento del condensador
			limpieza de filtros
			limpieza de drenaje
			capacitor
			carga de gas
			ITEM 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.16, 3.59

Firma Técnico

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Conforme Cliente

Bioquímica
Reg. Prof. N° 1.187

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(15)

INFORME TECNICO N° 50762

Fecha: Asunción, 7 de Marzo de 2022
Señores: Hospital Policía 3Piso Ginecología R.U.C.:
Dirección: Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JBM	18000bdu	12003.09.000	Mantenimiento del evaporador
		1693	Mantenimiento del condensador
			limpieza de drenaje
			cambio de capacitor
			sensor de ambiente
			carga de gas
			ITEM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.16
			2.24, 2.59

Firma Técnico

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Lic. Clarice Baxeme
Opticista R.P 1 102

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay