CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

# INFORME TECNICO N° 51243

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: Asunción, 14 de Noviembre de 2022 | | |
| Señores: Aruada Paraguaya - Comar | | R.U.C.: |
| Dirección: Avda. Stella Maris y Hernandarias | | Teléf.: |
| Responsable: | | |

| MARCA | MODELO | SERIE N°/ Cód. Pat. | Descripción del Servicio |
|---|---|---|---|
| MIDEA | SPLIT | N-109280 | MANT. Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO |
| | 18000BTU | | TIPO SPLIT |
| | | | (2) CARGA DE GAS REFRIGERANTE POR LITRO |
| | | | (1) MANO DE OBRA |
| | | | (1) CAMBIO DE CAPACITOR |
| | | | (1) MANO DE OBRA |
| | | | (1) LIMPIEZA Y MANT. GRAL DE EVAPORADOR Y |
| | | | CONDENSADOR |
| | | | (1) MANO DE OBRA |
| | | | (1) SOLDADURA EN CASO DE PERDIDA |
| | | | (1) MANO DE OBRA |

Victor Lotesme

.....
Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary — Asunción
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com — Paraguay