ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001035

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal Lopez e/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización PGC		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Planta de tratamiento de agua	MARCA:	
MODELO:		SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 11 / 01 / 2024

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de bomba de agua tratada, mantenimiento de bomba de agua cruda. Verificación y ajustes de presiones hidraulicas del sistema. Mantenimiento de control automatico de presiones (pressi-control). Limpieza de sala de maquina. Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Biolngeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 11-ENE-2024	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Oniedra
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE