Departamento de Administración de Contratos
Circunscripción Judicial Caaguazú

INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Por el presente instrumento yo: ABG. CRISTIAN DUARTE, Asistente Administrativo, designado como ADMINISTRADO DE CONTRATOS, manifiesto que los Servicios de Mantenimiento Preventivo, de Ascensores, Acceso Público y Acceso Funcionario, del Juzgado de 1° Instancia de la Ciudad de Caaguazú, Adjudicado en la Contratación por la vía de la Excepción, correspondiente al Plan Anual de Contrataciones ID N°: 434.977."MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES THYSSENKRUPP-CAAGUAZÚ" por Resolución de Adjudicación N°: 100/24, de fecha 19/06/24, adjudicado para la Circunscripción Judicial de Caaguazú,. Se Cumplió los Servicios de Mantenimiento Preventivo El plazo de ejecución de los trabajos será de 30 (treinta) días corridos contados desde el día siguiente a la comunicación de la Orden de Servicio según la ejecución de los plazos establecidos según Pliego. Y se ha sido realizada satisfactoriamente por la firma TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L., conforme se recibió y presentado al OS N°: 43 de fecha: 17/10/24 la Factura N°: 001-001-0008332 de fecha: 21/10/24., (Correspondiente al Mes de SEPTIEMBRE de 2024).en el cumplimiento del Contrato N°: 004/2024, celebrado entre la firma y la Circunscripción Judicial de Caaguazú.-

Para lo que hubiera lugar sirva la presente manifestación.-

Coronel Oviedo, 22 de Octubre de 2024.-

Abg. Cristian Duarte
Administrador de Contratos

Administrador de Contratos
Circunscripción Judicial Caaguazú

Recibí
22/10/2024

Escaneado con CamScanner

TKE MOVE BEYOND

Tte. 1º Sindulfo Casco 5119 casi Boggiani.
Phone: +595 21 412 5000
Internet: www.tkelevator.com

COMPROBANTE DE LLAMADA
USO INTERNO
Nº 0101222

Asunción: 12 de Septiembre de 20 24
Edificio: Palacio de Justicia Caaguazú Contacto:
Direccion: Caaguazú Telefono:
Defecto Informado: Mantenimiento Hora de Aviso: :
Elev. 107635 Sector: Zona: Hora de Llegada: 10 : 00 COD:

TÉC. Nº:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Defecto Informado: Mantenimiento preventivo correspondiente el mes de septiembre (frenos)

Observaciones: Requiere cambio de cuatro acople de goma EM 33 - 20 rulos de corredizo tipo X - fuente de iluminación 12V Samper

Hora de Conclusión: 12 : 30	EDIFICIO:	TECNICO:
Fecha: 12 / 09 / 24	Firma:	Firma:
	Aclaración: José Saúl Alvarenga	Aclaración: Allen Reyes

TRES B IMPRESIONES - de Virginia Benitez Cel.: (0985)621 958
50 Tal. 50x2 del 100.101 al 102.600 - 02/2024

Original: CLIENTE Duplicado: ADMINISTRACIÓN

Escaneado con CamScanner