ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001036

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Laboratorio Control		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Planta de tratamiento de Agua	MARCA:	
MODELO:		SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 11 / 01 / 2024

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de filtro grava; lavado, retrolavado presurización. Mantenimiento del sistema filtro de piedra mas carbon con provisión de manto de carbon. Mantenimiento de filtro de piedra + ablandador c/ provisión de ablandador ONNa. Provisión y limpieza c/ ácidos de desinscrustante. La membrana de osmosis Mantenimiento y limpieza de tanque de agua cruda. Provisión y cambio de filtro de 5µm y 1µm. Control de calidad del agua c/ verificación de parametros: ph, Cl, Ca.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: MS. César Yegros, Jefe Dpto. de Electromedicina FCM - UNA
Fecha: 11-ENE-2024	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE