TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 072

Fecha: 14/07/2022

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. Tipo Central a Ducto de 36.000 BTU:

Item Nº	Descripcion
	A.A. Tipo Central a Ducto de 36.000 BTU - 3er PISO
16.1	Provisión y cambio de motor compresor.
16.2	MANO DE OBRA Provisión y cambio de motor compresor.
16.3	Provisión y carga de gas refrigerante.
16.4	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.
16.31	Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora.
16.32	MANO DE OBRA Provisión y cambio de motor ventilador o turbina de unidad evaporadora.

ANEAES Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior
Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico