NOEL
Ingeniería
De Osvaldo Noel Benítez Acosta

**DIVISIÓN INGENIERIA**
**Electromecánica**
**Industrial**
**Refrigeración Industrial**

**Direcceión:** Gaspar R. de Francia N°125
esq/ Monseñor Moreno
e-mail: noel.servicios9001@gmail.com
tel: (021)780 025 – (0984) 996 394

# INFORME TECNICO

**N° de Informe:**
**76/2024**

**Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 137/2023
FECHA DE INICIO: miércoles, 7 de agosto de 2024
FEHA DE CULMINACIÓN: miércoles, 7 de agosto de 2024

## DATOS TECNICOS

| Items | Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso | Ejecutado |
|---|---|---|
| 4 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 36.000 BTU:** | |
| 4.1 | Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro. | √ |
| 4.2 | MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro. | √ |
| 4.3 | Regulación del termostato y verificación de carga de gas. | √ |
| 4.4 | MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas. | √ |
| 4.5 | Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa. | √ |
| 4.6 | MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa. | √ |
| | | |

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES
Departamento de Servicios Generales
**ANEAES**

Lic. Ana Liz Moraez
Administradora
Departamento Técnico
**NOEL INGENIERÍA**