HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(50)

INFORME TECNICO N° 50363

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021		
Señores: Hospital De Policía		R.U.C.:
Dirección: Urgencias Pasillo bloque "A"		Teléf.:
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
speed	Cassette	sin codigo	Mantenimiento gral recuperación de gas fitro evaporador, comprobación limpieza de drenaje soldadura marco de obra cambio capacitor un ventilador
			Item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.19, 6.23, 6.59

Firma Técnico
José Cabañas

POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

(51)

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50364

Fecha: Asunción, 15 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:
Dirección: Pabellón bloque "A"	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	6000 Lw	2063 04000168	Mante. minto gral. carga de gas limpieza de filtro evaporador, condensador limpieza de bandeja, cambio de rulemanes y sello, cambio de bobina
			Item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.59, 6.5

Firma Técnico
José Cabañas

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(52)

INFORME TECNICO N° 50365

Fecha: Asunción, 15 de Noviembre de 2021		
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:	
Dirección: Ñu Guazú bloque e. Anatomía Patología	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
SAM	[illegible]	2021 01 000168	– Mantenimiento y recarga de gas, limpieza de filtros evaporador y condensador, limpieza de drenaje, soldadura, amarre de obra, detección de fuga, aspirador ventilador
			Item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.19, 6.23, 6.59

Firma Técnico
José Cabañas

Conforme Cliente

POLICÍA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(53)

INFORME TECNICO N° 50366

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Mariscal Estigarribia	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Tokyo	Nosobtu	Sin codigo	Limpieza de filtro evaporador condensador, cambio de gases freon 134 gas como de cobre cambio capacitor marcha y capacitor ventilador Item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.23, 1.58, 1.59

Firma Técnico
Jose Cabañas

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(54)

INFORME TECNICO N° 50373

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Fichero central	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Coolweather	18000btu	Sin codigo	Mantenimiento preventivo/ limpieza de filtro evaporador libre ruido e olores de obra carga de gas detección de fuga sensor
			Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.18, 2.59

Firma Técnico
José Caballero

MANTENIM.

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(55)

INFORME TECNICO N° 50361

Fecha: Asunción, 15 de Noviembre de 2021
Señores: Hospital de Policía
Dirección: Sala espera bloque B
Responsable:
R.U.C.:
Teléf.:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
IAM	Goodsto	Sin codigo	Mantenimiento general recarga de gas por perdida, rebobinado de turbinas, cambio de rulemanes, limpieza de filtros evaporador, ahorro de obra, consumos compresor
			Item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.10, 6.59

Firma Técnico

Conforme Cliente

MANTENIMIENTO GENERAL

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(56)

INFORME TECNICO N° 50370

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021		
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:	
Dirección: odontologia	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	18000L	2003.09 0001658	Mantenimiento general, limpieza de filtro, cuerpo evaporador, cambio de sensor, recarga de gas, cambio capacitor Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.16, 2.59

Firma Técnico
José Cabañas

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Lidovina Ríos

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(57)

INFORME TECNICO N° 50362

Fecha: Asunción, 13 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Brasilia bloque B	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
SAM	Goodstar	12003900014 50	Mantenimiento general limpieza de filtro evaporadores, condensadores recarga de gas limpieza de bandeja de drenaje revisión de obra obstrucción de drenaje soldadura cambio contactores motores se ítem 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.29, 6.59

.....
Firma Técnico
Jose Cubarras

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE APOYO LOGISTICO
MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(58)

INFORME TECNICO N° 50359

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:
Dirección: Farmacia Urgencia	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Specol	24000 BTU	12003 02.07	161905 Mantenimiento general limpieza de filtro evaporador/condensador enjuague de obra cargas de gas detección de fuga Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.59

Firma Técnico
Jose Caballero

Conforme Cliente
Romero

POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(59)

INFORME TECNICO N° 50358

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Farmacia Urgencias	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	24000 BTU	A200309000 1697	Mantenimiento por limpieza de filtro evaporador, condensador con gas limpieza de drenaje ambiente de obra Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.59

Firma Técnico

Conforme Cliente

MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50355

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021		
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:	
Dirección: Urgencias Dormitorio DCT.	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Condiventher	18000 BTU	Sin codigo	mantenimiento con recarga de gas por fuga de aire, limpieza de filtro evaporador condensador limpieza de drenaje y ajuste de obra item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Firma Técnico
Jose Caballero

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Lic. en Enfermería
Jefa Enf. Serv. Urgencias
Reg. Prof. Nº 4413

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50352

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de policía	R.U.C.:
Dirección: Urgencias	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Livetech	Rooftop	sin codigo	Mantenimiento gral. limpieza de filtro evaporadores, desden obdor limpieza de drenaje recarga de gas enano de obra Item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.59

Firma Técnico
Jose Caballero

MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. Leidy Acosta
Enfermería
Jefa Enf. Serv. Urgencias
Jefa Enf. Prof. Nº 4413

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50353

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Urgencias	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
VCP	24000 btu	s/n codigo	Mant. preventivo gral. limpieza de filtro evaporador condensador instalación de desagüe mano de obra Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.59

Firma Técnico
Jose Cabañas

Conforme Cliente
Leidy Acosta
Lic. en Enfermería
Jefa Enf. Serv. Urgencias
Reg. Prof. nº 4413

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(63)

INFORME TECNICO N° 50354

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de . 2021		
Señores: Hosp. Tel de Pol'cía	R.U.C.:	
Dirección: Dormitorio Urgencias	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
VLP	1800036	sin código	Mantenimiento limpieza del equipo obs, condensador limpieza de obra y cambio de sensor carga de gas en horas de obra
			Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5.9

Firma Técnico
José Cubas

MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Lic. Enfermería
Jefa Enf. Serv. Urgencias
Reg. Prof. N° 4413

Francisco Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

(64)

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50368

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021		
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:	
Dirección: Traumatología	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	Boooley	Nosibite	Limpieza de filtro compresor bin, lavado evaporador quirófano con cambio capacitor soldadura ítem 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.16, 2.59

Dr. Diego Ayala Zárate
Ortopedia y Traumatología
Reg. Nº 9.092
Hosp. Cnel. Ramón Lara - UNA

106681

.....
Firma Técnico
Jose Chaves

POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(65)

INFORME TECNICO N° 50369

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:
Dirección: odontología bloque "A"	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	18000STU	R00304000	1654 — Mantenimiento limpieza de filtro recarga de gas limpieza evaporador condensador limpieza de drenaje cambio de Dorys detección de fugas Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.19, 2.59

Firma Técnico
Jose Cubarrios

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente
Lidovina Ríos

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(66)

INFORME TECNICO N° 50371

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital De Policía	R.U.C.:
Dirección: Odontología	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	Booster	1003090001664	Mantenimiento limpieza de filtro limpieza de obreros, carga de gas (vapor), ventilador (con desinfectante gral)
			Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.16, 2.59

Firma Técnico
Jose Cabarios

MANTENIMIENTO GENERAL

Dr. Julio Ramón Vera Noceda
Odontólogo
Cirujano - Bucal y Bucomaxilo Facial
Reg. 1[illegible]
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50351

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021
Señores: Hospital de policía
R.U.C.:
Dirección: Urgencias
Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	000672	2003090000360	Mantenimiento general revisado de gas cambio depósito filtro de evaporador, condensador limpieza de aberajes quemo de obra Item, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.16, 1.59

Firma Técnico
Jose Cabañas

Conforme Cliente
Lic. Enf. Edith Acosta
Jefa Enf. Serv. Urgencias
Reg. Prof. N° 4413

MANTENIMIENTO GENERAL

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

68

INFORME TECNICO N° 50372

Fecha: Asunción, 16 de Noviembre de 2021
Señores: Hospital De Policía
R.U.C.:
Dirección: Odontología
Teléf.:
Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
SAM	18000btu	A2003000216 60	Mantenimiento por limpieza de filtro evaporador limpieza de drenaje cambio capacitor ventilador sensor de ambiente Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.16, 2.58, 2.59

Firma Técnico
Jose Cubarrios

POLICÍA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

Dr. Julio Ramón Vera Noceda
Odontólogo
Cirujano Bucomaxilo Facial
Reg. Prof. N° 1[illegible]
Conforme Cliente

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial inspector San.
Jefa de Adquisiciones