MEMORÁNDUM

A: **Arq. Francisco Martínez,** ***Director***
Dirección Administrativa

De: **Felipe Cano González,** ***Jefe***
Departamento de Servicios Generales

Ref.: Informe Técnico del Mantenimiento del Motor Generador

Fecha: 17 de octubre de 2022

Por medio del presente informo que la firma ***INTECH S.R.L.*** con ID Nº 365.221 ha realizado el mantenimiento preventivo del motor generador de energía eléctrica, correspondiente al mes de octubre/22, acorde a la Orden de Servicios Nº 094/22, de manera satisfactoria.-

Atentamente.

Intech srl

REPRESENTANTE EN PARAGUAY

Best Generator

E.R. Fernández 3403 c/ Fortín Galpón
Tel: (021) 676 509 / 676 992
Barrio Santa María - Asunción
E- mail intechasu@gmail.com;
intech@intech.com.py

INFORME TÉCNICO N° 04669

Fecha: 17 - 10 - 2022

Cliente: Vice Presidencia de la República Teléfono:

Dirección: Asunción – Juan E. O'Leary

Técnico Responsable: Humberto Ramírez

Ayudante Técnico:

Hora de Entrada: Hora de Salida: Móvil Nro :

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

* Se realizó el mantenimiento del grupo generador akosa Modelo – ADD 2026 – Potencia 180 KVa
– Se realizo la limpieza y el reajuste de bornes y componentes, abrazaderas y sujetadores
– Se hizo el arranque de 10 minutos para ver el funcionamiento correcto.
Horas trabajadas 298
Batería 28 V
Tensión L1 N: 224 - 22 - 397
L2 N: 230 - 21 - 23 - 398
L3 N: 230 - 23 - 21 - 399
Calentador 48°C.

MATERIALES UTILIZADOS

OBSERVACIONES:

Pasada las 48 horas sin ninguna observación por escrito del cliente sobre los trabajos de este informe, queda entendido que es de plena aceptación.

17-X-22

Firma del Cliente:

Aclaración: FELIPE CANO G.
Servicios Generales
Vicepresidencia de la Rca.

C.I. Nro.

Firma del Técnico:

Aclaración: Humberto Ramírez

C.I. Nro. 4.485.504

10 Tal. 50 x 3 del 4551 / 5050 - VI/22