ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 07 días del mes de marzo del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y El Sr. Ricardo Saucedo, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa DOMOPY S.R.L., correspondientes al mes de marzo, según Contrato N° 21/2021. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

N° de ítem CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID.	Cant.	OBSERVACIÓN
	01 ACTUADORES Y SENSORES			
1.1	Verificación de funcionamiento de Relé de Control	Unid.	1	REALIZADO
1.3	Verificación y control de Medidores de Energía	Unid.	1	REALIZADO
	02 PC Y SOFTWARE DE CONTROL			
1.5	Verificación de SOFTWARE programación y que todas las áreas estén activas dentro del sistema de automatización.	Unid.	1	REALIZADO

N° de ítem CONTRATO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mantenimiento y/o reparación de Equipo de comunicación)	UNID.	Cant.	OBSERVACIÓN
2.6	Fuente de energía (UPS) de 1.000VA	Unid.	1	PROVEIDO, Instalado en Sala de Control

Se deja constancia, que la fuente fue proveída e instalada en Sala de control, quedando en dicha oficina la UPS agotada, así como lo establece la especificación técnica del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad. ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL