ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00892

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion PQC	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de Agua	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 16 / 11 / 22

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta de tratamiento de agua, modulo de osmosis inversa, lavado y contra lavado, desencrustación c/ acidos en juego abundante con agua filtrada. Verificacion de bomba hidraulica, presiones y flujos del agua tratada. Mantenimiento de bomba de empuje de agua cruda; mantenimiento y verificacion de agua bomba de empuje de agua tratada. Mantenimiento y verificacion de controlador de presiones de linea. Verificacion y ajuste de presiones de linea y de stand-by. Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 16-Noviembre-22	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-