CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50767

Fecha: Asunción, 16 de Octubre de 2022			
Señores: Hospital Policía - Farmacia			R.U.C.:
Dirección:			Teléf.:
Responsable:			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JITA	18000bb		Mantenimiento del evaporador
			Mantenimiento del condensador
			limpieza del Bronaje
			limpieza de turbina
			limpieza de filtros
			cargar gas
			ITEM 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.16
			2.59

.....
Firma Técnico

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

.....
Conformidad

ROSETE DIAZ DE PASCHEN
Director San.
S/O
JEFE DE FARMACIA HCPRC.

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay