Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

Asunción 02 de febrero de 2024

INFORME TECNICO

TIPO DE MATENIMIWNTO: PREVENTIVO

Congreso nacional

Contrato nº 20/2023

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL

A la fecha se ha realizado la inspección técnica de los ascensores del edificio del congreso nacional 8 cabinas lote 15

En dichos ascensores se realizaron los mantenimientos preventivos, los cuales incluyen trabajos como inspecciones, limpieza, ajustes y lubricaciones, dichos trabajos se ven detallados a continuación:

- Soporte técnico de diagnóstico, prevención y solución de fallas.
- Inspección y ajuste de llaves y fusibles en salas de maquina
- Inspección, limpieza y lubricación de máquinas de tracción, poleas de tracción y desvió
- Inspección , limpieza, lubricación y ajustes de frenos
- Inspección y limpieza de corona, sinfín máquina, cuadro de comando, fusibles y conexiones
- Inspección y ajustes de botoneras, señalizaciones de cabina e iluminación de cabinas botoneras y señalizaciones de pisos
- Inspección de seguridad electromecánicas
- Inspección de limpieza de recorrido de ductos
- Inspección y ajustes de frenos hidráulicos y/o electromecánicos
- Inspección, limpieza y lubricación de polea regulador
- Inspección y limpieza de sala de maquina
- Inspección y lubricación de limitadores de curso
- Inspección y ajustes de relés y llaves de cabinas
- Inspección, ajustes, lubricación y limpieza de operador de puertas y reglas de seguridad
- Inspección, verificación y ajustes de lámparas de iluminación de cabinas

Astelev
Simón Recalde
Propietario
021 33 88 350

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL · DIRECCION DE MANTENIMIENTO · DGA ·