Airmect

Nº 0010547

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-3-12-22 Solicitante: Dpto de Mantenimiento 6º piso Anexo

Cliente: Ministerio de Relac. Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Chequeo de		Generadores				

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Generador marca ONAN 125 KVA - 1500 rpm 220/380 volts
Cdf. Bungo Lopez. Chequeo General y Control de Tablero de transferencia
nivel de Combustible, aceite, Agua y Testeo General con escaner digital
Control de arranque con carga y sin carga.
x GENERADOR marca Olympian CATERPILLER SALA DE INFORMATICA.
Chequeo General y Control de tablero de transferencia, nivel de
Combustible, aceite, Agua, y testeo Gral. con escaner Digital
Control de arranque con carga y sin carga.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Eduardo Cabrera

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010548

Fecha: 05.03.12.22 Solicitante: Dpto. de Mantenimiento

Cliente: Ministerio de Relaciones Exter. Edif. Aubank 6° piso

Dirección: Palma c/ 14 de mayo. Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Chequeo de Generadores						

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Generador marca GOTZE POWERCINE - 95KVA - 1500 rpm 220/380 volts - Sede de Legalizaciones

Chequeo General Control de tablero de transferencia nivel de combustible, aceite, agua, y testeo general del equipo con control digital

Control de Arranque con carga y sin carga

x GENERADOR marca Belipfan GF-20KVA

provisión de paneles para radiador al agua

Conforme Cliente

Firma

Tercer Secretario Oscar Zalaza

Nombre Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios

Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - Dpto. Mantenimiento y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Eduardo Cabral