MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 308/2024

En la ciudad de San Lorenzo, a los **Tres** días del mes de **Diciembre** del año Dos Mil Veinticuatro, en el Hospital General Pediatrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de bienes adjudicados a la Empresa **LCM S.A.**, correspondiente al Llamado: **LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 19/2024 "MANTENIMIENTO DE COMPRESORES GENERADOR DE AIRE COMPRIMIDO Y BOMBAS GENERADOR DE VACÍO" ID Nº 453.741**. Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **LCM S.A.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			Mantenimiento preventivo de las Bombas generadoras de vacío de la marca HOKAIDO modelo RH0160 Codigo Patrimonial N° 12008-419-117-7426 y 12008-419-117-7427		
1	2	UNIDAD	Item 1: Mano de obra técnica por mantenimiento preventivo consistente en cambio de aceite, reemplazo de los filtros de aire, elemento filtrante , filtros de aceites, y filtros separadores de aceite, verificación de todas las conexiones eléctricas, verificación de consumo de corriente de los motores eléctricos, verificación de las placas electrónicas de los equipos, verificación del tablero de comando de ambos equipos, reseteo de hora de mantenimiento, limpieza completa de ambos equipos y puesta en marcha	5.605.000	11.210.000
2	2	UNIDAD	Item 2: Provisión y cambio de elemento filtrante ZD-110 (Filtro hepa) para bomba de vacío modelo RH0160	2.528.333	5.056.666
3	2	UNIDAD	Item 3: Provisión y cambio de filtro de aceite W940 para bomba de vacío modelo RH0160	925.000	1.850.000
4	4	UNIDAD	Item 4: Provisión y cambio de filtro separadores de aceite (exhaust filter) para bomba de vacío modelo RH0160	975.000	3.900.000
5	2	UNIDAD	Item 5: Provisión y cambio del filtro de entrada de aire F006 medidas aproximadas Diámetro externo 15cm, diámetro interno 9cm, largo 21,5cm para bomba de vacío modelo RH0160	991.667	1.983.334
6	20	Litros	Item 6: Provisión y cambio de aceite tipo HKD-100 para bomba de vacío modelo RH0160	96.333	1.926.660
			Según Informe Tecnico N° 0013855 de fecha 03 de diciembre de 2024.		
Son Guaraníes: Veinticinco Millones Novecientos Veintiséis Mil Seiscientos Sesenta.-				TOTAL	25.926.660

FACTURA	
NUMERO	FECHA
---------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
001-002-0000386	02/12/2024
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
N°308/2024	29/10/2024

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR
LCM. Ing. Ronald Agüero Dpto. Técnico	Lic. Mercedes Epidemiología Hospital General Pediátrico	Lic. Sergio Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	Erika de Valdez Antazo Director Administración y Finanzas Hospital General Pediátrico MSPyBS

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.