ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO

En la ciudad de Caacupé, a los 13 días del mes de diciembre del año dos mil veintiún, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, El Sr. Carlos Aguilera, Jefe de la sección de Obras Civiles y El Sr. Ricardo Saucedo, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa INTECH SRL., correspondientes al mes de diciembre, según Contrato N° 25/2021. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

N° de ítem CONTRATO	Descripción	Cant.	Observación
27.3	Reemplazar filtro FC1807 aceite - generador	1	REALIZADO.
27.4	Reemplazar filtro Psl 962 aceite -generador	1	REALIZADO.
27.6	Cambio de filtro de sistema de adision de aire	1	REALIZADO.

Se deja constancia, que fueron colocados y que también se cambiaron los aceites, lo filtros retirados fueron entregados al firmante de Sala de control, quedando en el bloque de apoyo G. Generador, así como lo establece las especificaciones técnicas del contrato de referencia.

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo