MEMORÁNDUM

A: **Arq. Francisco Martínez,** ***Director***
Dirección Administrativa

De: **Felipe Cano González,** ***Jefe***
Departamento de Servicios Generales

Ref.: Informe Técnico de Mantenimientos de A.A.

Fecha: 14 de marzo de 2024

Por el presente informo que la firma ***TECNO FRIO de Pascual Torres Núñez.*** con ID N° 407214, realizó los servicios de mantenimientos y reparaciones de los Equipos de Aire Acondicionado, solicitados conforme a la Orden de Servicios N° 22/24 y en concordancia a los Informes Técnicos de la empresa desde el N° 115 al 120, de manera satisfactoria.

Atentamente.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA-S.S.C.
Recibí: Lic. Raquel Guggiari C.
Firma:
Fecha: 14 / 03 / 24
Obs.: Informe técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 115

Fecha: 14/03/2024

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI COCINA

Item Nº	Descripcion	Cant.
2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Equipos de AA Tipo SPLIT de 18.000 BTU	
2.1	Desarme y limpieza del evaporador y condensador; Limpieza del sistema de cañería de drenaje; Lubricación de los motores, ventiladores y sistema de rodaje; Control de presión de gas refrigerante; Control de funcionamiento de todos los equipos; Control de termostato de pared	1
2.12	Provisión y colocación de capacitor de arranque y marcha	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIOS GENERALES

Firma de
Conformidad de Servicio

FELIPE CANO G.
Servicios Generales
Vicepresidencia de la Rca.

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC 1388647-9

Juan Palacios

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 116

Fecha: 14/03/2024

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI DIR. GRAL. DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - 7º PISO

Item Nº	Descripcion	Cant.
2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Equipos de AA Tipo SPLIT de 18.000 BTU TOKYO - C.P. 12020306.09.630	
2.12	Provisión y colocación de capacitor de arranque y marcha	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SERVICIOS GENERALES

Firma de
Conformidad de Servicio

FELIPE CANO G.
Servicios Generales
Vicepresidencia de la Rca.

TECNO FRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9
Juan Palacios

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 117

Fecha: 14/03/2024

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI AUDITORÍA INTERNA - 5º PISO

Item Nº	Descripcion	Cant.
2	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Equipos de AA Tipo SPLIT de 18.000 BTU VCP	
2.12	Provisión y colocación de capacitor de arranque y marcha	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIOS GENERALES

Firma de
Conformidad de Servicio

FELIPE CANO G.
Servicios Generales
Vicepresidencia de la Rca.

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Juan Palacios

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 118

Fecha: 14/03/2024

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI SUMINISTRO - 5º PISO

Item Nº	Descripcion	Cant.
3	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Equipos de AA Tipo SPLIT de 24.000 BTU	
3.11	Desmontar y Montar (cambio de lugar) puesta en funcionamiento	1
3.14	Provisión de cañería, soldadura (prolongación)	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIOS GENERALES

Firma de
Conformidad de Servicio

Juan Palacios

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 119

Fecha: 14/03/2024

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓI SEGURIDAD

Item Nº	Descripcion	Cant.
1	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Equipos de AA Tipo Individual o de Ventana de 18.000 BTU	
1.1	Desarme y limpieza de los equipos; Limpieza del filtro; Lubricación del motor ventilador; Control de presión de gas refrigerante; control de funcionamiento de todos los equipos.	1
1.4	Provisión y colocación de capacitor de marcha de 25 / 35 MF	1
1.11	Desmontar y Montar (cambio de lugar con soporte de hierro)	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SERVICIOS GENERALES

Firma de
Conformidad de Servicio

FELIPE CANO G.
Servicios Generales
Vicepresidencia de la Rca.

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 120

Fecha: 14/03/2024

Señores:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Presente

UBICACIÓN:

Item Nº	Descripcion	Cant.
4	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - Equipos de AA Tipo SPLIT de 36.000 BTU	
4.1	Desarme y limpieza del evaporador y condensador; Limpieza del sistema de cañería de drenaje; Lubricación de los motores, ventiladores y sistema de rodaje; Control de presión de gas refrigerante; Control de funcionamiento de todos los equipos; Limpieza de filtros; Control de termostato de pared	1
4.8	Rebobinado de motor ventilador del evaporador	1
4.9	Provisión Filtro de gas	1
4.12	Provisión y colocación de capacitor de arranque y marcha	1
4.14	Provisión y soldadura de cañería/ prolongación	1

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SERVICIOS GENERALES

Firma de
Conformidad de Servicio

FELIPE CANO G.
Servicios Generales
Vicepresidencia de la Rca.

TECNO FRÍO de Pascual Torres Núñez RUC: 1388647-9
Juan Palacios

Propietario / Técnico