Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010901

Fecha: As 17-07-24 Solicitante: Edificio Ambar

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
Generador marca AKSA Power Generación 110 kvA							
1500 rpm 220/380 volts							

10 Tal.: 50x2 - 10.850 al 11.350

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Filtro de aceite, Lubricantes sintetico 15w40 x litro, Filtro de Aceite combustible, Filtro de Aire, Refrigerante anticorosivo x litros
✓ Chequeo general control de tablero de transferencia nivel de combustible aceite agua testeo general del equipo con escaneo digital Control de arranque con carga y sin carga
✓ cambio de aceite del filtro – Mano de obra
✓ Cambio de aceite motor lubricantes – Mano de Obra
✓ Cambio de filtro de combustible – Mano de obra
✓ Cambio de filtro de aire – Mano de obra
✓ Cambio de refrigerante anticorosivo – Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Oficial AAT Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duzo