ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001021

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez e/ Cnel Cazal S.L. TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización - PAC
SERVICIO SOLICITADO POR: CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de agua MARCA:
MODELO: SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 04 / 12 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de bomba de agua tratada; mantenimiento de bomba de agua cruda. Verificacion y ajustes de presiones hidraulicas del sistema. Mantenimiento de control (automatico de presiones (press-control). Limpieza de sala de maquinas. Mano de obra tecnica.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos
Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017
Fecha: 04-DIC-2023

Responsable del Servicio/Departamento
Firma:
Aclaración: MS. César Yegros
Jefe Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - U.N.A.
Fecha:

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146