Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0008397

Fecha: 10-2-2023 Solicitante: Gestión Documental

Cliente: M.R.E.

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Bovedas del Edificio José Falcon						
	Aires Acondicionados de 200.000 BTU						
	Marca Trane - Equipo 1, 2, 3						

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Provisión de motor compresor tipo alternativo 380 V. 3 und.
* Mano de obra por cambio de motor compresor tipo alternativo 3 und.
* Provisión y Carga de gas refrigerante 29 kg.
* Mano de obra por carga de gas refrigerante 29 kg.

Conforme

Firma

Nombre Oscar Juarez

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES * PARAGUAY * UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL