CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(7)

INFORME TECNICO N° 50855

Fecha: Asunción, 30 de Marzo de 2022			
Señores: Hospital Policía		R.U.C.:	
Dirección: UTIR Area Covid.		Teléf.:	
Responsable:			

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Galaxy	Split	22000bb	Mantenimiento del evaporador
			Mantenimiento del condensador
			limpieza de drenaje
			carga de gas.
			ajuste de cañerías
			cambio de capacitor
			Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.16, 3.47
			3.59

Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Dra. Leticia García D.
Esp. en Emergentología
Reg. 12.457
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 50854

Fecha: Asunción, 31 de Marzo de 2022

Señores: Hospital Policia — R.U.C.:

Dirección: tomografia — Teléf.:

Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JBM	GO.000		Mantenimiento de evaporador
			Mantenimiento del condensador
			Limpieza de drenaje
			Cambio de contactor
			Reajuste de la placa del condensador
			carga de gas.
			Item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.12 6.15, 6.59

Firma Técnico

CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Conforme Cliente

Lic. José Esquivel
Radiología y Biotmagenes
Reg. Prof. N 2.191

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay