Airnect

Nº 0010449

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 13-10-2022 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
		MANTENIMIENTO		y REPARACIÓN			
			DE				
			GENERADOR				

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Generador marca ONAN 125 kva. Edificio Roque López
- CHEQUEO General, Conector hembra PC/No del tablero de Transferencia, Cambio de un contactor del tablero de transferencia
* Generador marca Olympian Caterpillar 60 kva.
- Chequeo General, Mantenimiento y Ajuste de bomba inyectora, Calibración de válvulas.
* Generador marca Cotec 45 kva
- Chequeo General, Mantenimiento y Ajuste de bomba inyectora
CHEQUEO General a Generador marca Bolyton
CHEQUEO General a Generador marca AKSA 110 kva.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.